

SNGN Romgaz SA - SPEE Iernut  
Monitorizarea indicatorilor de calitate ape uzate evacuate în emisar trim.IV 2022

Ape uzate menajere				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		octombrie	noiembrie	decembrie
lunar	pH	8	8	8
lunar	MTS	36	42	38
lunar	reziduu fix	486	516	498
lunar	CBO5	5,4	4,8	5,4
lunar	CCO-Cr	38	32	36
lunar	sub.extractibile	<20,0	<20,0	<20,0

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.2				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		octombrie	noiembrie	decembrie
zilnic	pH	7,78	7,84	7,58
săptămânal	MTS	37,25	32	31,5
bilunar	reziduu fix	547	504	500
bilunar	CCO-Cr	31	32	27
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,3

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.3				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		octombrie	noiembrie	decembrie
la fiecare golire a b.n.	pH	8,11	7,76	7,81
	MTS	31,52	28,8	33,81
bilunar	reziduu fix	471	521	494
bilunar	CCO-Cr	26,5	35	24,5
trimestrial	Fe2+ + Fe3+		0,47	
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,3

Notă: În urma monitorizării aferente în trim.IV 2022 nu s-a constatat depășiri ale valorilor concentrațiile maxime admise prin Autorizația Integrată de Mediu