

SNGN Romgaz SA - SPEE Iernut

Monitorizarea indicatorilor de calitate ape uzate evacuate în emisar trim.II 2023

Ape uzate menajere				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		aprilie	mai	iunie
lunar	pH	8	8	8
lunar	MTS	39	38	42
lunar	reziduu fix	642	652	292
lunar	CBO5	4,6	4	4,2
lunar	CCO-Cr	27	26	28
lunar	sub.extractibile	<20,0	<20,0	<20,0

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.2				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		aprilie	mai	iunie
zilnic	pH	7,83	7,82	7,85
săptămânal	MTS	39	25	36,5
bilunar	reziduu fix	547	520	548
bilunar	CCO-Cr	25	30,5	41
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,3

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.3				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		aprilie	mai	iunie
la fiecare golire a b.n.	pH	0	8,02	8
	MTS	0	26,83	30
bilunar	reziduu fix	0	512	567
bilunar	CCO-Cr	0	30	33
trimestrial	Fe ²⁺ + Fe ³⁺	0	0	0,304
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,3

Notă: În urma monitorizării aferente în trim.II 2023:

- Nu s-a constatat depășiri ale valorilor concentrațiilor maxime admise prin Autorizația Integrată de Mediu.
- În luna aprilie nu a funcționat nici o IMA (instalație mare de ardere)