

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii
Raspuns clarificari
0269-201940
0269-844184

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

cecilia.bolchis@romgaz.ro
Nr. 27944 / 01.09.2020

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect:
**“Lucrări pregatitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare
16 Boteni”**

Urmare a solicitărilor de clarificări a unui operator economic vă comunicăm următoarele:

Solicitare clarificare nr. 1:

Avand in vedere ca achizitia a 590 m burlan 9 5/8inch x 8,94mm (grosime de perete), grad otel J55, conexiune TSHB cade in sarcina contractorului de foraj, acesta poate achizitiona 590m burlan 9 5/8inch x 8,94mm (grosime de perete), grad otel J55, conexiune BTC

Raspuns nr.1

Oferta poate include burlane de 9 5/8 in cu îmbinare cu mufă detașabilă. Oferta va include lungimea comercială pentru burlane, dar și o rezervă de 5 bucăți ce trebuie asigurată pe locație.

Solicitare clarificare nr.2

Valoarea materialelor de siguranta va fi inclusa in valoarea totala a ofertei? In cazul folosirii acestor produse, cum se va face decontarea acestora?

Raspuns nr.2

Consecvent clarificărilor pe acest subiect, „oferta va include doar costul transportului materialelor de siguranță, nu și valoarea efectivă a acestora”. Stocul chimicalelor de siguranță are rolul de a permite reacție rapidă în situații limită (pierderi totale de circulație, erupții libere). În cazul necesității folosirii acestor produse, decontarea lor se va face suplimentar, funcție de situație.

Solicitare clarificare nr. 3

De unde se transporta apa de zacaman?

Raspuns nr. 3

Oferta va include transportul apei sărate de zăcământ de la sonda 18 Bilciurești Nord, aflată la cca. 30 km de locația șantierului.

Solicitare clarificare nr. 4

Va rugam sa precizati daca este obligatorie cotarea in oferta a numarului de sape conform caietului de sarcini sau ofertantul poate estima propriile cantitati de sape inclusiv in varianta de sape inchiriate?

Raspuns nr. 4

Având în vedere caracterul contractului („de lucrare”) ofertantul are deplina libertate de a-și alege numărul și tipul de sape, inclusiv varianta închirierii sabelor cu care vrea să execute lucrarea, scopul final fiind performanța (a se vedea indicatorul m/IL - metri (forați) per instalație-lună).

Solicitare clarificare nr. 5

In cazul in care, valorile dictate de conditiile din sonda vor conduce la depasirea cantitatilor estimate in oferta de fluide, cum ar fi marirea densitatii pentru tinerea sondei sub control, cum se vor deconta materialele suplimentare in cazul in care acestea exced chiar si cantitatile prevazute in stocul de necesitate?

Raspuns nr. 5

În situația în care condițiile geologice întâlnite diferă substanțial de cele estimate prin documentație și acest lucru poate fi demonstrat, fiind necesare consumuri suplimentare de resurse, conform prevederilor contractuale, aceste consumuri suplimentare vor fi decontate suplimentar.

Solicitare clarificare nr. 6

Va rugam sa ne comunicati daca sonda de explorare 16 Boteni si sonda 15 Boteni vor fi sapate una dupa alta, DTM facandu-se de la una la alta?

Raspuns nr. 6

Având în vedere că Beneficiarul organizează achiziții separate pentru cele două lucrări, sondele nu vor fi săpate consecutiv, ci simultan.

Solicitare clarificare nr. 7:

Exista posibilitatea ca Sondele 15 Boteni si 16 Boteni sa fie sapate consecutiv?



Raspuns nr. 7

Având în vedere că Beneficiarul organizează achiziții separate pentru cele două lucrări, sondele nu vor fi săpate consecutiv, ci simultan.

Cu stimă,

Director General,
Adrian Constantin Volintiru

Director Direcția Achizitii,
Leonard Ionuț Lupă



Întocmit,
Serv. Achizitii (Licitații)
Claudia Cîndea

