

SNGN Romgaz SA - SPEE Iernut

Monitorizarea indicatorilor de calitate ape uzate evacuate în emisar trim.I 2024

Ape uzate menajere				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		ianuarie	februarie	martie
lunar	pH	7,5	7,5	7,5
lunar	MTS	54	58	50
lunar	reziduu fix	290	333	310
lunar	CBO5	4,5	1,7	5,5
lunar	CCO-Cr	16	21	24
lunar	sub.extractibile	<20,0	<20,0	<20,0

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.2				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		ianuarie	februarie	martie
zilnic	pH	7,82	7,83	7,78
săptămânal	MTS	47,5	36	31
bilunar	reziduu fix	438	553	467,5
bilunar	CCO-Cr	17	27,5	28,5
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,3

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.3				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		ianuarie	februarie	martie
la fiecare golire a b.n.	pH	8,04	8,06	8,13
	MTS	35,81	39,5	29,31
bilunar	reziduu fix	281	407	300
bilunar	CCO-Cr	20	25	42
trimestrial	Fe2+ + Fe3+	0,18	-	0,32
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,3

Notă: În urma monitorizării aferente trim.I 2024 nu s-au constatat depășiri ale valorilor concentrațiilor maxime admise prin Autorizația Integrată de Mediu