Nr.8974/12.10.2026

SNGN Romgaz SA - SPEE Iernut
Monitorizarea indicatorilor de calitate ape uzate evacuate în emisar trim.III_2026

Ape uzate menajere				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l)		
		iulie	august	septembrie
lunar	pH	8	7,5	7,5
lunar	MTS	25	37	10
lunar	reziduu fix	337	391	437
lunar	CBO5	3,4	15	7,9
lunar	CCO-Cr	35	20	10
lunar	sub.extractibile	<20.0	<20.0	<20.0

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.2				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		iulie	august	septembrie
zilnic	pH	7,64	7,79	7,72
săptămânal	MTS	35,2	35,5	38,8
bilunar	reziduu fix	396	338	188
bilunar	CCO-Cr	26,5	16,5	21,5
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,1

Ape uzate cu caracter acid și bazic - evacuarea nr.3				
frecvența de monitorizare	ind. de calitate	valoare (mg/l) - media lunară		
		iulie	august	septembrie
la fiecare golire a b.n.	pH	8,23	8,23	8,16
	MTS	30,84	34,7	30,27
bilunar	reziduu fix	440,5	440	212
bilunar	CCO-Cr	45,5	34,5	29,5
trimestrial	Fe2+ + Fe3+	-	-	2,1
trimestrial	prod.petroliere	-	-	<0,1

Notă 1. În urma monitorizării aferente **trim.III 2026** nu s-au consatatat depășiri ale valorilor concentrațiilor maxime admise prin Autorizația Integrată de Mediu